

1. 시험·검사 결과

시료명	시료채취지점	검사항목	검사결과	판 정	시료채취일
대흥 2구역 주택재개발 정비사업	위생설비입구	비산석면	0.01 개/cc 미만	기준 이내	10월 14일
대흥 2구역 주택재개발 정비사업	음압기1	비산석면	0.01 개/cc 미만	기준 이내	10월 14일
대흥 2구역 주택재개발 정비사업	음압기2	비산석면	0.01 개/cc 미만	기준 이내	10월 14일
대흥 2구역 주택재개발 정비사업	음압기3	비산석면	0.01 개/cc 미만	기준 이내	10월 14일
대흥 2구역 주택재개발 정비사업	거주자주거지역	비산석면	0.01 개/cc 미만	기준 이내	10월 14일
	이	하	여	백	